

Pour plus de précision, se référer à la notice d'installation.
For more of precision, to refer has the note of installation.

EC72628	c	-	Updated designation	17/06/16	TS	MV
EC65870	b	-	MAJ logo + liste groupe	20/05/15	MV	SH
EC44887	a	-	Creation du plan	29/03/12	SG	YD
A.M. File no.	Ind Rev	Rep. Mark	Modifications Change content	Date	Visa Sign	Verif Check

MATIERE: Conforme à la spécification T.P.Co. Global 08
Material: Must comply with T.P.Co. Global Spec 08

TOLERANCES GENERALES GENERAL TOLERANCES	linéaire: straight: ± 5 angulaire: angular: ± --		
--	---	--	--

Dessiné par: Drawn by: S.GUICHARD	le: 29/03/12	ECH. Scale: -/-	ORIGINE Origin: -
Vérifié par: Check by: Y.DAUDE	le: 29/03/12		


DESIGNATION			
SILA.J4517Z	SILFH4518Y	SILFHV4525Y	-
SILA.JV4517Z	SILFHV4518Y	SILFH4531Z	SILVS9515Z
SILA.J4519Z	SILFH4524Z	SILFHV4531Z	SILVS9519Z
SILFH2480Z	SILFHV4524Z	SILFH4540Z	SILVS9521Z
SILFH2511Z	SILFH4525Y	SILFHV4540Z	-

COTES OPTIQUES Q.A. 5 SYMBOLES	
★	CATEGORIE 1 CATEGORY 1
▲	CATEGORIE 2 CATEGORY 2
■	CATEGORIE 3 CATEGORY 3
□	CATEGORIE 4 CATEGORY 4
CATEGORIES DEFINIES PAR SP7121 IN ACCORDANCE WITH SPA7121	

ATTENTION DOCUMENT
STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET PRIVE
Ce document est la propriété exclusive de TECUMSEH EUROPE SA et renferme des informations ayant un caractère privé et confidentiel.
Ce document est remis sous la condition formelle que son contenu ne sera pas divulgué à un tiers, ni reproduit, ni adapté ou publié sans le consentement express de TECUMSEH EUROPE et qu'il pourra être utilisé qu'après l'autorisation écrite de ladite société.
Sur simple demande de TECUMSEH EUROPE le présent document devra lui être restitué intégralement.
Ce plan est propriété exclusive de notre société tous droits de reproduction et de diffusion réservés.
This drawing is the property of our society copyrights and publications reserved.

<p>SILENSYS V3 TAILLE M SILENSYS V3 SIZE M</p>	<p>TECUMSEH EUROPE S.A. 38090 VAULX-MILIEU</p>	<p>Indice Revision C</p>
	<p>DG9056</p>	

D C B A



No HP signal (connexion D) for pressure switch manual reset.
 Pas de signal HP (borne D) sur le pressostat à réarmement manuel.

*
 For SILVSxxxxxxx.
 Pour SILVSxxxxxxx.



For more information, please refer to electric data documentation / Pour plus d'information, voir document données électriques.

DE8510_a


Fiche A compresseur A0354-C
 Compressor Acoustic data sheet
 Taille du chassis L
 Frame size

=> TAG2516Z

SILAG2516Z

FZ	220 / 240V - 50Hz
TZ	400V - 50Hz
KZ	220V - 50Hz

	LWA	P100	P125	P160	P200	P250	P315	P400	P500	P630	P800	P1000	P1250	P1600	P2000	P2500	P3150	P4000	P5000	P6300	P8000	P10000
Silensys	70.3	59.9	63.5	64.8	63.0	63.4	70.3	65.6	62.4	61.3	60.4	57.1	60.9	58.3	54.6	53.0	50.7	49.5	48.1	44.9	44.0	43.8



Le spectre du groupe de condensation ci-dessus a été obtenu par calcul. C'est le resultat de l'addition de la puissance sonore du compresseur (au point cecomaf) avec celle du ventilateur a pleine vitesse

Silensys acoustic spectrum was evaluated by calculation. It is the addition of acoustic spectrum of compressor (at cecomaf rating conditions) with the one of fan at full speed

